

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par :

Betty BLAUMEISER
Tél: 02 37 77 34 75

Destinataire(s)

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MUR-DE-SOLOGNE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA-C.G.E. (SITE DE ROMORANTIN)
MADAME LA DIRECTRICE - CC DU ROMORANTINAIS ET DU MONESTOIS- A

La synthèse annuelle de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les
résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CCRM - MUR DE SOLOGNE VEOLIA PS

Prélèvement	00109577	Commune	MUR-DE-SOLOGNE
Unité de gestion	0647 CCRM - MUR DE SOLOGNE VEOLIA PS	Prélevé le :	mercredi 26 février 2025 à 10h01
Installation	CAP 000044 MUR DE S LA GIRAUDIERE	par :	LBM
Point de surveillance	P 0000000044 LA GIRAUDIERE	Type visite :	RP
Localisation exacte	ROBINET TETE DE FORAGE		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Oxygène dissous
Oxygène dissous % Saturation

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
12,1	°C				
7,6	unité pH				
10,2	mg/L				
95	%				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00121076

Référence laboratoire : 2502060580-RP00121076

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L		200,00		
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		10000		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		20000		

EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates	<3	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	4	agressive				
Hydrogénocarbonates	167	mg/L				
pH	7,9	unité pH				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,91	unité pH				
Titre alcalimétrique	<2	°f				
Titre alcalimétrique complet	13,7	°f				
Titre hydrotimétrique	13,5	°f				

MINERALISATION

Calcium	50,5	mg/L				
Chlorures	12,9	mg/L		200,00		
Conductivité à 25°C	328	µS/cm				
Magnésium	5,0	mg/L				
Potassium	3,4	mg/L				
Silicates (en mg/L de SiO2)	31,6	mg(SiO2)/L				
Sodium	7,5	mg/L		200,00		
Sulfates	9,16	mg/L		250,00		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L		4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,22	mg/L				
Nitrates (en NO3)	11	mg/L		100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L				
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	0,05267	mg(P2O5)/L				

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	<0,30	mg(C)/L		10,00		
-------------------------	-------	---------	--	-------	--	--

FER ET MANGANESE

Fer dissous	19	µg/L				
Fer total	48	µg/L				
Manganèse total	<1	µg/L				

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine	0,3	µg/L				
Arsenic	9,1	µg/L		100,00		
Bore mg/L	0,014	mg/L		1,50		
Cadmium	<0,010	µg/L		5,00		
Fluorures mg/L	<0,10	mg/L		1,50		
Nickel	0,6	µg/L		20,00		
Sélénium	14,0	µg/L		20,00		

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine	<0,01	µg/L		2,00		
Cyanazine	<0,01	µg/L		2,00		
Cybutryne	<0,01	µg/L		2,00		
Cyromazine	<0,02	µg/L		2,00		
Desmétryne	<0,01	µg/L		2,00		
Flufenacet	<0,01	µg/L		2,00		
Hexazinone	<0,01	µg/L		2,00		
Métamitron	<0,01	µg/L		2,00		
Métribuzine	<0,01	µg/L		2,00		
Prométhrine	<0,01	µg/L		2,00		
Prométon	<0,01	µg/L		2,00		
Propazine	<0,01	µg/L		2,00		
Sébutylazine	<0,01	µg/L		2,00		
Secbuméton	<0,01	µg/L		2,00		
Simazine	<0,01	µg/L		2,00		
Simétryne	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuméton	<0,01	µg/L		2,00		
Terbutylazin	<0,01	µg/L		2,00		
Terbutryne	<0,01	µg/L		2,00		
Triazoxide	<0,050	µg/L		2,00		

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Buturon	<0,01	µg/L		2,00		
Chloroxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Chlortoluron	<0,01	µg/L		2,00		
Cycluron	<0,01	µg/L		2,00		
Difénoxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diflubenzuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diuron	<0,01	µg/L		2,00		
Ethidimuron	<0,01	µg/L		2,00		
Fénuron	<0,01	µg/L		2,00		
Fluométuron	<0,01	µg/L		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,01	µg/L		2,00		
Isonoruron	<0,010	µg/L		2,00		
Isoproturon	<0,01	µg/L		2,00		
Linuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métabenzthiazuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métobromuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métoxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Monolinuron	<0,01	µg/L		2,00		
Monuron	<0,01	µg/L		2,00		
Néburon	<0,01	µg/L		2,00		
Siduron	<0,01	µg/L		2,00		
Thébutiuron	<0,01	µg/L		2,00		
Thiazfluron	<0,010	µg/L		2,00		
Trinéxapac-éthyl	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,02	µg/L		2,00		
Alachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Amitraze	<0,005	µg/L		2,00		
Beflubutamide	<0,01	µg/L		2,00		
Boscalid	<0,02	µg/L		2,00		
Carboxine	<0,01	µg/L		2,00		
Cyazofamide	<0,01	µg/L		2,00		
Cyflufenamide	<0,01	µg/L		2,00		
Diméthénamide	<0,01	µg/L		2,00		
Fenhexamid	<0,01	µg/L		2,00		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		2,00		
Fluopicolide	<0,01	µg/L		2,00		
Fluopyram	<0,005	µg/L		2,00		
Furalaxyl	<0,01	µg/L		2,00		
Isoxaben	<0,01	µg/L		2,00		
Mandipropamide	<0,01	µg/L		2,00		
Mefenacet	<0,01	µg/L		2,00		
Méfluidide	<0,010	µg/L		2,00		
Mépronil	<0,01	µg/L		2,00		
Métazachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Métolachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Napropamide	<0,01	µg/L		2,00		
Oryzalin	<0,02	µg/L		2,00		
Penthiopyrad	<0,010	µg/L		2,00		
Pethoxamide	<0,01	µg/L		2,00		
Propachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Propyzamide	<0,01	µg/L		2,00		
Pyroxsulame	<0,01	µg/L		2,00		
Sedaxane	<0,010	µg/L		2,00		
Tébutam	<0,01	µg/L		2,00		
Zoxamide	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-D	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-DB	<0,10	µg/L		2,00		
2,4-MCPA	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-MCPB	<0,10	µg/L		2,00		
Clodinafop-propargyl	<0,01	µg/L		2,00		
Dichlorprop	<0,02	µg/L		2,00		
Fénoprop	<0,02	µg/L		2,00		
Fénoxaprop-éthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L		2,00		
Haloxifop	<0,01	µg/L		2,00		
Haloxifop-méthyl (R)	<0,01	µg/L		2,00		
Mécoprop	<0,02	µg/L		2,00		
Propaquizafop	<0,05	µg/L		2,00		
Quizalofop	<0,01	µg/L		2,00		
Quizalofop éthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Triclopyr	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe	<0,02	µg/L		2,00		
Bendiocarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Carbaryl	<0,01	µg/L		2,00		
Carbendazime	<0,01	µg/L		2,00		
Carbétamide	<0,01	µg/L		2,00		
Carbofuran	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorbufame	<0,005	µg/L		2,00		
Chlorprophame	<0,001	µg/L		2,00		
Diallate	<0,02	µg/L		2,00		
Diethofencarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Dimétilan	<0,01	µg/L		2,00		
EPTC	<0,05	µg/L		2,00		
Ethiophencarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Fenoxycarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Méthiocarb	<0,01	µg/L		2,00		
Molinate	<0,02	µg/L		2,00		
Oxamyl	<0,05	µg/L		2,00		
Promécarbe	<0,010	µg/L		2,00		
Propamocarbe	<0,012	µg/L		2,00		
Prophame	<0,005	µg/L		2,00		
Propoxur	<0,01	µg/L		2,00		
Prosulfocarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Pyrimicarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Thiobencarde	<0,01	µg/L		2,00		
Triallate	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

2,4 Dinitrophénol	<0,02	µg/L		2,00		
Bromoxynil	<0,02	µg/L		2,00		
Dicamba	<0,1	µg/L		2,00		
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L		2,00		
Dinoseb	<0,02	µg/L		2,00		
Dinoterbe	<0,02	µg/L		2,00		
Fénarimol	<0,01	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz	<0,01	µg/L		2,00		
Pentachlorophénol	<0,10	µg/L		2,00		

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordane alpha	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordane bêta	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordécone	<0,050	µg/L		2,00		
DDT-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDT-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
Dieldrine	<0,001	µg/L		2,00		
Dimétachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Endosulfan alpha	<0,001	µg/L		2,00		
Endosulfan bêta	<0,001	µg/L		2,00		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L		2,00		
Endrine	<0,001	µg/L		2,00		
HCH alpha	<0,001	µg/L		2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L		2,00		
HCH bêta	<0,001	µg/L		2,00		
HCH delta	<0,001	µg/L		2,00		
HCH epsilon	<0,005	µg/L		2,00		
HCH gamma (lindane)	<0,001	µg/L		2,00		
Heptachlore	<0,001	µg/L		2,00		
Hexachlorobenzène	<0,001	µg/L		2,00		
Isodrine	<0,001	µg/L		2,00		
Méthoxychlore	<0,001	µg/L		2,00		
Mirex	<0,005	µg/L		2,00		
Oxadiazon	<0,001	µg/L		2,00		
Trans-nonachlore	<0,001	ng/L		2,00		

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Acéphate	<0,05	µg/L		2,00		
Azamétiphos	<0,01	µg/L		2,00		
Azinphos éthyl	<0,050	µg/L		2,00		
Azinphos méthyl	<0,025	µg/L		2,00		
Bromophos éthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Bromophos méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Cadusafos	<0,01	µg/L		2,00		
Carbophénation	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorfenvinphos	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorméphos	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorpyriphos éthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorpyriphos méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorthiophos	<0,001	µg/L		2,00		
Coumaphos	<0,01	µg/L		2,00		
Déméton	<0,010	µg/L		2,00		
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,02	µg/L		2,00		
Diazinon	<0,001	µg/L		2,00		
Dichlofenthion	<0,001	µg/L		2,00		
Dichlorvos	<0,005	µg/L		2,00		
Diméthoate	<0,01	µg/L		2,00		
Disyston	<0,005	µg/L		2,00		
Ethephon	<0,050	µg/L		2,00		
Ethion	<0,001	µg/L		2,00		
Ethoprophos	<0,01	µg/L		2,00		
Etrimfos	<0,001	µg/L		2,00		
Fenchlorphos	<0,001	µg/L		2,00		
Fenitrothion	<0,001	µg/L		2,00		
Fenthion	<0,001	µg/L		2,00		
Fonofos	<0,001	µg/L		2,00		
Fosetyl	<0,010	µg/L		2,00		
Hepténophos	<0,01	µg/L		2,00		
Iodofenphos	<0,001	µg/L		2,00		
Isazophos	<0,010	µg/L		2,00		
Isofenvos	<0,001	µg/L		2,00		
Malathion	<0,001	µg/L		2,00		
Méthacrifos	<0,001	µg/L		2,00		
Méthamidophos	<0,025	µg/L		2,00		
Méthidathion	<0,02	µg/L		2,00		
Mévinphos	<0,01	µg/L		2,00		
Monocrotophos	<0,01	µg/L		2,00		
Ométhoate	<0,01	µg/L		2,00		
Oxydéméton méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Parathion éthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Phentoate	<0,02	µg/L		2,00		
Phorate	<0,005	µg/L		2,00		
Phosalone	<0,020	µg/L		2,00		
Phosmet	<0,050	µg/L		2,00		
Phosphamidon	<0,01	µg/L		2,00		
Phoxime	<0,02	µg/L		2,00		
Profénofos	<0,01	µg/L		2,00		
Propargite	<0,020	µg/L		2,00		
Propétamphos	<0,02	µg/L		2,00		
Pyrazophos	<0,01	µg/L		2,00		
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		2,00		
Pyrimiphos méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Quinalphos	<0,005	µg/L		2,00		
Sulfotepp	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuphos	<0,005	µg/L		2,00		
Tétrachlorvinphos	<0,001	µg/L		2,00		
Thiométon	<0,020	µg/L		2,00		
Tolclofos-méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Triazophos	<0,005	µg/L		2,00		
Vamidothion	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Dimoxystrobine	<0,010	µg/L		2,00		
Fluoxastrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Kresoxim-méthyle	<0,001	µg/L		2,00		
Picoxystrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Pyraclostrobin	<0,01	µg/L		2,00		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Flazasulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Foramsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Mésosulfuron-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Metsulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Nicosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Primisulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Prosulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Rimsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Sulfosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Thifensulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Triasulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Tribenuron-méthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Triflusulfuron-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,02	µg/L		2,00		
Azaconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Bitertanol	<0,01	µg/L		2,00		
Bromuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Cyproconazol	<0,01	µg/L		2,00		
Diclobutrazol	<0,01	µg/L		2,00		
Difénoconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Diniconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Epoxyconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Fenbuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Florasulam	<0,01	µg/L		2,00		
Fludioxonil	<0,02	µg/L		2,00		
Flusilazol	<0,01	µg/L		2,00		
Flutriafol	<0,01	µg/L		2,00		
Hexaconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Ipconazole	<0,010	µg/L		2,00		
Metconazol	<0,01	µg/L		2,00		
Myclobutanil	<0,01	µg/L		2,00		
Penconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Propiconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Prothioconazole	<0,05	µg/L		2,00		
Tébuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Triadiméfon	<0,01	µg/L		2,00		
Triadimenol	<0,01	µg/L		2,00		
Triticonazole	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione	<0,02	µg/L		2,00		
Sulcotrione	<0,02	µg/L		2,00		
Tembotrione	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES DIVERS

2,4-D-isopropyl ester	<0,001	µg/L		2,00		
2,4-D-methyl ester	<0,001	µg/L		2,00		
Acétamiprid	<0,01	µg/L		2,00		
Acibenzolar s méthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Acifluorfen	<0,02	µg/L		2,00		
Aclonifen	<0,005	µg/L		2,00		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		2,00		
Bénalaxyl	<0,01	µg/L		2,00		
Benfluraline	<0,001	µg/L		2,00		
Benoxacor	<0,005	µg/L		2,00		
Bentazone	<0,02	µg/L		2,00		
Bifenox	<0,005	µg/L		2,00		
Bixafen	<0,01	µg/L		2,00		
Bromacil	<0,02	µg/L		2,00		
Bupirimate	<0,01	µg/L		2,00		
Buprofézine	<0,02	µg/L		2,00		
Butraline	<0,02	µg/L		2,00		
Carfentrazone éthyle	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorantraniliprole	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorbromuron	<0,010	µg/L		2,00		
Chloridazone	<0,01	µg/L		2,00		
Chlormequat	<0,010	µg/L		2,00		
Chloroneb	<0,005	µg/L		2,00		
Chlorophacinone	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorothalonil	<0,100	µg/L		2,00		
Chlorthal-diméthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Clethodime	<0,02	µg/L		2,00		
Clofentézine	<0,01	µg/L		2,00		
Clomazone	<0,01	µg/L		2,00		
Clothianidine	<0,05	µg/L		2,00		
Cyprodinil	<0,01	µg/L		2,00		
Cyprosulfamide	<0,01	µg/L		2,00		
Dichlobénil	<0,001	µg/L		2,00		
Dichloropropylène-1,3 trans	<0,02	µg/L		2,00		
Dicofol	<0,005	µg/L		2,00		
Diflufénicanil	<0,02	µg/L		2,00		
Diméfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diméthomorphe	<0,01	µg/L		2,00		
Diquat	<0,020	µg/L		2,00		
EPN	<0,005	µg/L		2,00		
Ethofumésate	<0,001	µg/L		2,00		
Fénamidone	<0,01	µg/L		2,00		
Fénazaquin	<0,001	µg/L		2,00		
Fenpropidin	<0,05	µg/L		2,00		
Fenpropimorphe	<0,05	µg/L		2,00		
Fipronil	<0,005	µg/L		2,00		
Flonicamide	<0,02	µg/L		2,00		
Fluazinam	<0,010	µg/L		2,00		
Fluquinconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Flurochloridone	<0,005	µg/L		2,00		
Fluroxypir	<0,02	µg/L		2,00		
Flurtamone	<0,01	µg/L		2,00		
Flutolanil	<0,01	µg/L		2,00		
Fluxapyroxad	<0,01	µg/L		2,00		
Fomesafen	<0,02	µg/L		2,00		
Glufosinate	<0,010	µg/L		2,00		
Glyphosate	<0,010	µg/L		2,00		
Hexythiazox	<0,01	µg/L		2,00		
Imazalile	<0,01	µg/L		2,00		
Imazamox	<0,01	µg/L		2,00		
Imazapyr	<0,010	µg/L		2,00		
Imazaquine	<0,01	µg/L		2,00		
Imidaclopride	<0,01	µg/L		2,00		
Isoxadifen-éthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Lenacile	<0,01	µg/L		2,00		
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/L		2,00		
Mépanipyrin	<0,01	µg/L		2,00		
Mepiquat	<0,010	µg/L		2,00		
Métalaxyle	<0,01	µg/L		2,00		
Métaldéhyde	<0,02	µg/L		2,00		
Métosulam	<0,01	µg/L		2,00		

Metrafenone	<0,01	µg/L		2,00		
Nitrofène	<0,005	µg/L		2,00		
Norflurazon	<0,01	µg/L		2,00		
Nuarimol	<0,001	µg/L		2,00		
Ofurace	<0,01	µg/L		2,00		
Oxadiargyl	<0,005	µg/L		2,00		
Oxadixyl	<0,01	µg/L		2,00		
Oxyfluorène	<0,005	µg/L		2,00		
Paclobutrazole	<0,005	µg/L		2,00		
Paraquat	<0,020	µg/L		2,00		
Pencycuron	<0,01	µg/L		2,00		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		2,00		
Piclorame	<0,1	µg/L		2,00		
Prochloraze	<0,01	µg/L		2,00		
Procymidone	<0,005	µg/L		2,00		
Propanil	<0,01	µg/L		2,00		
Propoxycarbazone	<0,010	µg/L		2,00		
Pymétroline	<0,01	µg/L		2,00		
Pyraflufen éthyl	<0,020	µg/L		2,00		
Pyridabène	<0,005	µg/L		2,00		
Pyrifénox	<0,01	µg/L		2,00		
Pyriméthanil	<0,01	µg/L		2,00		
Quinmerac	<0,01	µg/L		2,00		
Quinoclamine	<0,050	µg/L		2,00		
Quinoxifène	<0,001	µg/L		2,00		
Silthiofame	<0,01	µg/L		2,00		
Spinosad	<0,05	µg/L		2,00		
Spirotetramat	<0,01	µg/L		2,00		
Spiroxamine	<0,01	µg/L		2,00		
Tébufénozide	<0,01	µg/L		2,00		
Tébufenpyrad	<0,02	µg/L		2,00		
Teflubenzuron	<0,02	µg/L		2,00		
Tétraconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Tetradifon	<0,001	µg/L		2,00		
Thiabendazole	<0,01	µg/L		2,00		
Thiaclopride	<0,01	µg/L		2,00		
Thiamethoxam	<0,01	µg/L		2,00		
Total des pesticides analysés	0,064	µg/L		5,00		
Triflumuron	<0,010	µg/L		2,00		
Trifluraline	<0,001	µg/L		2,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,02	µg/L				
Hexachlorobutadiène	<0,005	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Biphényle	<0,005	µg/L				
CHLOROBENZENES						
Pentachlorobenzène	<0,001	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-Isopropylaniline	<0,010	µg/L				
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,1	mg/L				
PESTICIDES PYRETHROIDES						
Bifenthrine	<0,005	µg/L		2,00		
Bioresmethrine	<0,020	µg/L		2,00		
Cyfluthrine	<0,001	µg/L		2,00		
Cyperméthrine	<0,001	µg/L		2,00		
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		2,00		
Dépaléthrine	<0,020	µg/L		2,00		
Etofenprox	<0,005	µg/L		2,00		
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		2,00		
Fenvalérate	<0,001	µg/L		2,00		
Fluvalinate-tau	<0,001	µg/L		2,00		
Lambda Cyhalothrine	<0,001	µg/L		2,00		
Phenothrine	<0,001	µg/L		2,00		
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		2,00		
Tefluthrine	<0,001	µg/L		2,00		
PLASTIFIANTS						
Triphényl phosphate	<0,050	µg/L				

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,01	µg/L		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L		2,00		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,01	µg/L		2,00		
2,6-Diethylaniline	<0,005	µg/L		2,00		
2-amino-4-methoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine	<0,010	µg/L		2,00		
2-amino-N-iso-propylbenzamide	<0,01	µg/L		2,00		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,1	µg/L		2,00		
2-Chloro-N-(2,6-diethylphényl)acetamide	<0,025	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoné	<0,01	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,01	µg/L		2,00		
AMPA	<0,020	µg/L		2,00		
Chloro-4 Méthylphénol-2	<0,020	µg/L		2,00		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,10	µg/L		2,00		
DDD-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDD-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDE-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDE-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
Desméthyl-chlortoluron	<0,01	µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon	<0,01	µg/L		2,00		
Desmethylnorflurazon	<0,01	µg/L		2,00		
Desmethyl-pirimicarb	<0,010	µg/L		2,00		
Diclofop méthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Diméthachlore OXA	<0,020	µg/L		2,00		
Endosulfan sulfate	<0,001	µg/L		2,00		
Ethylenethiouree	<0,05	µg/L		2,00		
Fipronil sulfone	<0,005	µg/L		2,00		
Fluazifop	<0,02	µg/L		2,00		
Flufénacet OXA	<0,02	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde cis	<0,001	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde trans	<0,001	µg/L		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,01	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Ioxynil	<0,02	µg/L		2,00		
Méthyl-3-hydroxyphenylcarbamate	<0,02	µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,010	µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 368208	0,011	µg/L		2,00		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01	µg/L		2,00		
Oxychlordan	<0,001	µg/L		2,00		
Paraoxon méthyl	<0,05	µg/L		2,00		
Phthalimide	<0,1	µg/L		2,00		
Propazine 2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Prothioconazole-Desthio	<0,01	µg/L		2,00		
Pyridafol	<0,01	µg/L		2,00		
SAA Acétochlore	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,010	µg/L		2,00		
Tétrahydrophthalimide	<0,05	µg/L		2,00		
Trietazine desethyl	<0,01	µg/L		2,00		

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	<0,050	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,05	µg/L		2,00		
Chloridazone desphényl	<0,01	µg/L		2,00		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,010	µg/L		2,00		
Chlorothalonil R41788	0,052	µg/L		2,00		
Flufenacet ESA	<0,02	µg/L		2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,01	µg/L		2,00		
OXA alachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Simazine hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuméton-déséthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		2,00		

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

CGA 354742	<0,01	µg/L				
CGA 369873	<0,01	µg/L				
Chlorothalonil R471811	<0,05	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,02	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,02	µg/L				
ESA acetochlore	<0,02	µg/L				
ESA alachlore	<0,05	µg/L				
ESA metazachlore	<0,01	µg/L				
ESA metolachlore	0,014	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	0,061	µg/L				
OXA acetochlore	<0,01	µg/L				
OXA metazachlore	<0,01	µg/L				
OXA metolachlore	<0,01	µg/L				

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,020	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,004	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,010	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,004	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,010	µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,004	µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,004	µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,002	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,010	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,004	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,002	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL	µg/L			2,00	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00109577)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Blois, le 22 avril 2025

Pour le Préfet,
Pour la directrice départementale,
L'ingénieure d'études sanitaires

signé :

Anaïs CHUNLEAU